

OMS-Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

OG-4467CS0474

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Smart-Metering Komponenten <i>smart metering components</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Landis+Gyr GmbH Humboldtstraße 64, D-90459 Nürnberg
Vertreiber <i>distributor</i>	Landis+Gyr GmbH Humboldtstraße 64, D-90459 Nürnberg
Produktart <i>product category</i>	OMS-Komponenten: Drahtloser M-Bus (4467)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	OMS-Schnittstelle für Ultraschall Wärme-/ Kältezähler
Modell <i>model</i>	T550 (UH50)
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-00154-KP02-476 vom 21.01.2022 (EBI) Baumusterprüfung: 17/256/4166/203 vom 20.11.2017 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW G 5484 (01.09.2016) DVGW CERT ZP 4400 (13.12.2017)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	20.11.2027 / 22-0288-GOV

70028-04-A-DE

04.07.2022 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
T550	OMS-Schnittstelle: T1 Protokoll: M-Bus Sendefrequenz: 869,95 MHz	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Der Zähler und das Messwerk waren nicht Bestandteil der Baumusterprüfung.
Die Prüfung bezieht sich alleine auf die Prüfung des wM-Bus nach den Open Metering System Conformance Test; Volume 1-4; Generation 4 (2016)

Gerätetyp: 0x04
Verschlüsselungsmodus: 7
Übertragungsrate: 16s
Installationstelegramm: nein
Statisches Telegramm: nein
Temperaturbereich: +0°C ... +55°C
Stromversorgung: Batterie
R&TTE-Zulassung: TR-73605-07849-11 (Edition 1) (TÜV Süd Product Service GmbH)