Produktdatenblatt

OMS

Ultraschall Wasserzähler

flowIQ 2200 & 3200 (module 52)

VDE
10/2025
Geprüft
gemäß
OMS Conformance Test Specification 4.0 Release 8
www.VDEinfo.com
ID. 40061082
Geprüft durch VDE Deutschland

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Merianstr. 28
D-63069 Offenbach

Tel. +49 69 8306-0
Fax +49 69 8306-555
www.vde.com

Bewertungsgrundlage

Standard	OMS Conformance Test Spec 4.0 Release 8 (OMS Conformance Test V1 GEN Issue 4.0.11 OMS Conformance Test V2 PHY Issue 4.0.13 OMS Conformance Test V3 DLL Issue 4.0.11 OMS Conformance Test V4 APL Issue 4.0.14 OMS Conformance Test V5 UC Issue 1.0.3 OMS Conformance Test V6 Sens Issue 1.0.3)

Produktdaten

Hersteller	Kamstrup A/S/ Industrivej 28// 8660 SKANDERBORG
Handelsmarke	flowIQ® kamstrup
Produkt	OMS-Schnittstelle
Modell / Typenserie	flowIQ 2200 & 3200 (module 52)
Bemerkungen	Der Zähler und das Messwerk waren nicht Bestandteil der Prüfung. Die Prüfung bezieht sich lediglich auf die Baumuster-prüfung des M-Bus. Gerätetyp: 0x07; Wasserzähler OMS-Schnittstelle: T1/C1 Version: G1 (7F36 0BA6) Mittenfrequenz: 868 MHz Verschlüsselungsmodus: 5/7 (Security Profile A/B) Übertragungsrate: 16 s Installationstelegramm: nein Statisches Telegramm: nein Kompaktes Lastprofil: nein Temperaturbereich: 5°C … +55°C Leistungsklasse: -- Stromversorgung: Batterie Lebenszeit: 16 Jahre Antenne: Integriert RED: Prüfbericht vom 13.01.2025

Prüfergebnis

Bewertung

Umfang der Begutachtung:	▪ OMS Conformance Test Tool Version 4.6.2
⚠ Wichtiger Hinweis:	Dieses Sonderzertifikat dient ausschließlich dem Nachweis der im Zertifikat angeführten Produkteigenschaften. Die Erfüllung der geforderten grundlegenden Schutzanforderungen aus einschlägigen EU-Richtlinien hat der Hersteller bzw. der Inverkehrbringer sicherzustellen.

VDE **Geprüft und positiv bewertet** **Offenbach, 2025-10-29**